



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

Рег. от 18.09.2020 № 12-50-105

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по управлению
кампусом

М.В. Ведяшкин

« 18 » СЕНТЯБРЯ 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ

**о мерах пожарной безопасности на территориях, в зданиях, сооружениях
и помещениях федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»**

ИН-ДВФУ-209/2-2020

Процесс	П-7 «Управление инфраструктурой»
Держатель документа	Начальник отдела пожарной безопасности Департамента комплексной безопасности
Ответственность за использование действующей версии документа несёт его пользователь. Действующая версия документа находится в СЭД «DIRECTUM» / Общая папка / Реестр ВНД ДВФУ / Действующие; СЭД «DIRECTUM» / Общая папка / Библиотека изменений	

Владивосток
2020

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, и устанавливает нормы поведения людей и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (далее – ДВФУ) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения обучающимися, всеми работниками из числа профессорско-преподавательского, административно-управленческого, учебно-вспомогательного состава и прочего обслуживающего персонала ДВФУ (далее – персонал, работники), а также работниками компаний, оказывающих услуги ДВФУ на основании договоров (контрактов) (далее – работники компаний), и арендаторами помещений и площадей.

1.2. Настоящая Инструкция утверждается взамен:

– Инструкции о мерах пожарной безопасности в зданиях общежитий кампуса ДВФУ (ИН-ДВФУ-103-209-2012), утвержденной приказом от 28.09.2012 № 12-14-140,

– Инструкции о мерах пожарной безопасности в учебно-административном здании и помещениях ДВФУ (ИН-ДВФУ-851-2017), утвержденной проректором по общим вопросам 31.01.2017.

1.3. В настоящей инструкции применены следующие термины:

меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

1.4. Руководитель учреждения назначает лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности на объектах защиты ДВФУ.

1.5. Персонал учреждения должен допускаться к работе после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение персонала мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и/или прохождения пожарно-технического минимума (далее – ПТМ) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.6. В целях реализации приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

- вводный;
- первичный;
- повторный (не реже 1 раза в год);
- внеплановый;
- целевой.

1.7. Инструктажи по пожарной безопасности работников ДВФУ проводят руководители из числа административно-управленческого персонала, прошедшие ПТМ, назначенные приказом ДВФУ лицами, ответственными за проведение противопожарных инструктажей.

1.8. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.9. Персонал, ответственный за пожарную безопасность, обучается ПТМ в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в учреждении, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

1.10. Обучение ПТМ персонала, не связанного с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а работников, связанных с взрывопожароопасным производством, – один раз в год.

1.11. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей инструкции, несут уголовную, административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ

2.1. На объектах ДВФУ (территории, здания, сооружения), в помещениях с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

2.2. На территории, в зданиях, сооружениях и помещениях ДВФУ запрещается:

- использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями;
- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной

безопасности;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения;

- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке, или без корректировки существующей проектной документации;

- размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.

2.3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству,

размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.4. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к выходу из здания.

2.5. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.6. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативно-правовыми актами.

2.7. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

2.8. Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

2.9. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

2.10. Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра – по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

2.11. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

2.12. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов должны немедленно устраняться.

2.13. Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов; к ним должен быть обеспечен круглогодичный проезд пожарной техники.

2.14. Пожарные гидранты должны быть своевременно очищены от снега и льда в холодное время года.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

3.1. Производственные (технологические) процессы, производственная деятельность должны осуществляться с соблюдением мер, исключающих возможность возникновения взрывов и пожаров, в соответствии с настоящей инструкцией и требованиями к данному типу производственных операций.

3.2. Все оборудование, механизмы, инструмент должны содержаться в пожаро-, и взрывобезопасном состоянии. Организация эксплуатации оборудования возлагается на руководителей в соответствии с их функциональными обязанностями.

3.3. Запрещается проводить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару или взрыву, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других регламентированных условиями безопасности параметров.

3.4. К пожароопасным работам относятся:

- огневые работы (газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, огневой разогрев битума, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом);

- окрасочные работы;

- работы с применением клеев, мастик, битумов, полимерных и различных горючих материалов.

3.5. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ по форме, предусмотренной приложением № 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

3.6. При выполнении огневых работ лицами, ответственными за пожарную безопасность, а также исполнителями в полной мере обеспечиваются организационные и технические меры, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности; данные меры указываются в наряде-допуске.

3.7. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

3.8. При проведении окрасочных работ необходимо:

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.

3.9. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах – после завершения работ в помещениях.

3.10. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.

3.11. При проведении огневых работ необходимо:

а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

б) обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;

в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

3.12. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;
- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;

- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

3.13. При проведении газосварочных работ:

- переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках, ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами;

- в местах установки ацетиленового генератора вывешиваются плакаты «Вход посторонним воспрещен – огнеопасно», «Не курить», «Не проходить с огнем»;

- по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть выработан, известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную для этих целей тару и сливается в иловую яму или специальный бункер;

- открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила;

- закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно, на ниппели водяных затворов шланги плотно надеваются, но не закрепляются;

- карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях, запрещается размещать склады карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах;

- в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 килограммов карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более 50 килограммов;

- вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды крышками;

- запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента;

- запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест хранения ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки.

3.14. При проведении электросварочных работ:

- запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;

- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;

- необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов – не менее 1 метра;

- в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;

- запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов;

- в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется

только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю;

- конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;

- необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник);

- чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования производится в соответствии с графиком;

- питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от распределительной сети через регулятор тока любого типа;

- при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра.

3.15. При огневых работах, связанных с резкой металла:

- необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ;

- необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках;

- применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией;

- бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе;

- запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр;

- запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.

3.16. Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и

осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц.

3.17. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.

3.18. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

- применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином;
- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;
- заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара;
- отворачивать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;
- ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.).

4. ПОРЯДОК И НОРМЫ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОЖАРООПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

4.1. Баллоны с горючими газами (ГГ), емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

4.2. Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах.

4.3. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираются на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи: «Огнеопасно. Газ».

4.4. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

4.5. Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси).

4.6. Хранение и переноска легковоспламеняющихся жидкостей разрешается только в металлической закрывающейся таре. После окончания работ емкости с ЛВЖ должны убираться в специальную кладовую.

4.7. Подача ЛВЖ, ГЖ и ГГ к рабочим местам должна осуществляться только на время производства работ.

4.8. Запрещается пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами.

4.9. При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует

немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества.

4.10. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами работающие должны соблюдать требования маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках.

4.11. Емкости с горючими веществами нужно открывать только перед использованием, а по окончании работы закрывать и убирать.

5. ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. После окончания работы аудитории, административные помещения и склады проверяют внешним визуальным осмотром.

5.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю.

5.3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено.

5.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.5. Работник ДВФУ по окончании рабочего дня обязан:

- отключить оборудование, отсоединив его от источников питания (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые должны работать круглосуточно);

- убрать применяемые инструмент и приспособления;
- убрать весь образовавшийся сгораемый мусор в установленное место;
- удалить с рабочих мест ЛВЖ и ГЖ и другие опасные вещества;
- убрать от отопительных приборов сгораемые материалы и предметы;
- обо всех недостатках проинформировать своего руководителя.

5.6. Последний уходящий из помещения работник:

- закрывает на запоры окна и оконные форточки;
- проводит противопожарный осмотр;
- отключает освещение;
- закрывает дверь.

При противопожарном осмотре необходимо проверить:

- выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, силовой и электроосветительной сети;
- состояние рабочих столов, шкафов, мусорных ящиков, урн и т.п. в целях удаления самовозгорающихся веществ и материалов;
- отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных электроприборов с горючими веществами и материалами;
- удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место;

- уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора;
- наличие свободных проходов по коридорам, помещениям, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, к средствам пожаротушения и связи.

5.7. При осмотре и проверке помещений следует установить, нет ли дыма, запаха гари, повышения температуры и других признаков пожара. При обнаружении подобных признаков – выявить причину и принять меры к ее устранению.

5.8. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных факторов. О факторах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу для принятия соответствующих мер.

5.9. Ответственные за пожарную безопасность объектов защиты периодически контролируют порядок осмотра и приведения оборудования и помещений в пожаровзрывобезопасное состояние после окончания работы. Особое внимание необходимо уделить осмотру помещений перед длительными выходными и праздничными днями.

6. РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ КУРЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА И ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ ИЛИ ИНЫХ ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ

6.1. В зданиях, сооружениях и помещениях ДВФУ запрещено курение и использование открытого огня.

6.2. Курение табака на территории разрешается только в специально отведенных для этого местах и должно быть:

- обозначено соответствующим знаком «Место для курения»;
- расположено на открытом воздухе;
- обеспечено металлическими урнами, частично залитыми водой для предотвращения возгорания;
- оборудовано емкостью с водой или огнетушителем;
- полностью очищено от любых сгораемых материалов.

6.3. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов в соответствии с нижеуказанной таблицей:

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, метров	Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, метров
0	5
2	8
3	9
4	10
6	11
8	12
10	13
свыше 10	14

6.4. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, асбестовым полотном или другими

негорючими материалами и при необходимости политы водой. Для исключения попадания раскаленных частиц металла при проведении огневых работ в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

6.5. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.

6.6. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

7. ПОРЯДОК, ПЕРИОДИЧНОСТЬ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

7.1. Уборка административных и учебных помещений и вынос мусора должны осуществляться ежедневно.

7.2. Использованные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться в контейнеры из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании рабочей смены из указанных контейнеров.

7.3. Промасленная специальная одежда должна храниться отдельно от повседневной одежды в шкафах (гардеробах), вовремя централизованно сдаваться в стирку, химчистку.

8. ДОПУСТИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНОВРЕМЕННО НАХОДЯЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИИ СЫРЬЯ, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

9. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (МАНОМЕТРОВ, ТЕРМОМЕТРОВ И ДР.), ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КОТОРЫХ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОЖАР ИЛИ ВЗРЫВ

9.1. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.) отклонения от которых могут вызвать пожар и взрыв, должны быть указаны на контрольно-измерительных приборах.

9.2. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других регламентированных условиями безопасности параметров.

9.3. Запрещается проводить работу при достижении предельных показаний контрольно-измерительными приборами.

10. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РАБОТНИКОВ ДВФУ, РАБОТНИКОВ КОМПАНИЙ, АРЕНДАТОРОВ ПОМЕЩЕНИЙ И ПЛОЩАДЕЙ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПОЖАРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ВЫЗОВЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (В Т.Ч. В СЛУЧАЕ ПОЖАРА И ПО ОКОНЧАНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ), ПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ, ЭВАКУАЦИИ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОСМОТРЕ И ПРИВЕДЕНИИ В ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

10.1. Обязанности и действия обучающихся, персонала, работников компании, арендаторов помещений и площадей университета при пожаре:

Каждый обучающийся, работник ДВФУ, работник компании, арендатор помещений и площадей университета, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- убедиться, что сработала автоматическая система оповещения о пожаре, при отсутствии сигнала оповещения, воспользоваться ручным пожарным извещателем, тревожной кнопкой или оповестить о пожаре голосом;

- сообщить о возгорании охраннику ЧОП или дежурному персоналу (коменданту или администратору объекта), при невозможности – вызвать пожарную охрану по телефону по телефону «01» (с сотового телефона – «101», «112»), сообщив при этом адрес, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;

- сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить окружающих сотрудников;

- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

- отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- при невозможности тушения и локализации возгорания: одеться, взять личные вещи и покинуть здание.

10.2. Действия работников ДВФУ по пользованию средствами пожаротушения и пожарной автоматики:

- тушение пожара первичными средствами пожаротушения производится только при отсутствии опасных факторов пожара (повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и термического разложения, дым, пониженная концентрация кислорода);


- перед тушением возгорания определить класс пожара и использовать наиболее пригодный для его тушения огнетушитель (в соответствии с этикеткой огнетушителя);

- для приведения в действие огнетушителя необходимо: сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную чеку), затем следует ударить рукой по кнопке запускающего



устройства огнетушителя или воздействовать на пусковой рычаг, расположенный в головке огнетушителя, и направить огнетушащее вещество через ствол, насадку, раструб или шланг на очаг горения.

- для тушения пожара при помощи пожарного крана необходимо: сорвать пломбу с дверцы пожарного крана, если дверца закрыта на замок – разбить стекло, извлечь ключ и открыть замок ключом; повернуть рукавную кассету, вытащить пожарный рукав наружу и раскатать его на всю длину (рукав не должен иметь перегибов и заломов; открыть клапан пожарного крана, если клапан не открывается – вставить рычаг (при наличии), предназначенный для облегчения открывания клапана, в отверстия маховика и приложить усилие на ручку рычага; направить струю из пожарного ствола в место горения;



- очаг пожара необходимо тушить с наветренной стороны, начиная с его переднего края, постепенно перемещаясь вглубь;

- начинать тушение разлившихся легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;

- льющуюся с высоты горящую жидкость необходимо тушить сверху вниз;

- горящую вертикальную поверхность необходимо тушить сверху вниз;

- при наличии нескольких огнетушителей необходимо применять их одновременно;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ тушить электроустановки, находящиеся под напряжением, водой, воздушнопенными и эмульсионными огнетушителями;

- следите, чтобы потушенный очаг не вспыхнул снова;

- не поворачивайтесь к очагу пожара спиной;

- включение средств пожарной автоматики (установки пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения, противодымной защиты) производится в местах, обозначенных знаком пожарной безопасности «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики».



10.3. Действия персонала ДВФУ при эвакуации горючих веществ и материальных ценностей:

- эвакуация горючих веществ и материальных ценностей может проводиться при отсутствии воздействия опасных факторов пожара на людей;

- эвакуируемые горючие вещества и материальные ценности должны складироваться в местах, указанных лицом, ответственным за их эвакуацию.

10.4. Действия работников ДВФУ по осмотру и приведению в пожаровзрывобезопасное состояние помещений:

- по окончании рабочего дня работник, покидающий помещение последним, обязан произвести осмотр помещения и привести его в пожаровзрывобезопасное состояние;

- в случае невозможности своими силами привести помещение в пожаровзрывобезопасное состояние работник, покидающий помещение последним, обязан доложить об этом старшему должностному лицу и действовать по его указанию;

- запрещается оставлять помещение, находящееся в пожаровзрывобезопасном состоянии.

11. ДОПУСТИМОЕ (ПРЕДЕЛЬНОЕ) КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОДНОВРЕМЕННО НАХОДИТЬСЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ

Объект защиты	Адрес объекта защиты	Допустимое единовременное нахождение людей, не более, чел.
1	2	3
Административное здание	Г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 25	1
Административное здание	Г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 66	2
Административное здание	Г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 61-а	700
Гараж	Г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8	50
Гимназия	Г. Владивосток, ул. Бульварная, д. 15/1	850
Колледж	Г. Владивосток, ул. Бульварная, д. 15/2	750
Музей	Г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 37	320
Морской полигон	П. Витязь	1
Научная библиотека	Г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 65-б	370
Общежитие № 1	Г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 65	857
Общежитие № 2	Г. Владивосток, ул. Державина, д. 15	395
Общежитие № 3	Г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 26	475
Общежитие № 6	Г. Владивосток, ул. Гоголя, д. 19	224
Общежитие № 7	Г. Владивосток, ул. Суханова, д. 1-а	240
Общежитие № 8	Г. Владивосток, пер. Некрасовский, д. 1	31
Общежитие № 9	Г. Владивосток, ул. Державина, д. 17	1
Общежитие № 10	Г. Владивосток, ул. Державина, д. 19	523
Общежитие № 11	Г. Владивосток, ул. Державина, д. 21	483
Общежитие № 13	Г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 19-а	452
Общежитие № 14	Г. Владивосток, ул. Державина, д. 19-а	390
Общежитие № б/н	Г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 102-а	27
Пушкинский театр	Г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 27	500
Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»	Г. Владивосток, ул. Лазурная, д. 37	131
Столовая	Г. Владивосток, Народный пр-т, д. 23	150
Учебный корпус	Г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 39	630
Учебный корпус	Г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 56	8
Учебный корпус	Г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10	250
Учебный корпус	Г. Владивосток, ул. Суханова, д. 8	10
Учебный корпус	Г. Владивосток, ул. Экипажная, д. 18	267
Морская биологическая станция «Заповедное»	С. Заповедное, ул. Морская, д. 3	116
Гостиничный корпус № 1 1 типа	П. Аякс, 10	682
Гостиничный корпус № 2 1 типа	П. Аякс, 10	524
Гостиничный корпус № 3 1 типа	П. Аякс, 10	662
Гостиничный корпус № 4 1 типа	П. Аякс, 10	513
Гостиничный корпус № 5 1 типа	П. Аякс, 10	517
Гостиничный корпус № 6.1 2 типа	П. Аякс, 10	1019
Гостиничный корпус № 6.2 2 типа	П. Аякс, 10	882
Гостиничный корпус № 7.1 2 типа	П. Аякс, 10	966

Объект защиты	Адрес объекта защиты	Допустимое единовременное нахождение людей, не более, чел.
1	2	3
Гостиничный корпус № 7.2 2 типа	П. Аякс, 10	955
Гостиничный корпус № 8.1 2 типа	П. Аякс, 10	1008
Гостиничный корпус № 8.2 2 типа	П. Аякс, 10	1019
Гостиничный корпус № 9 3 типа	П. Аякс, 10	1066
Гостиничный корпус № 10 3 типа	П. Аякс, 10	1130
Гостиничный корпус № 11 3 типа	П. Аякс, 10	1101
Гостиничные корпуса №№ 1.8 – 1.11 Малый Аякс	П. Аякс, 10	1485
Гостиничные корпуса №№ 2.1 – 2.3, 2.6 Малый Аякс	П. Аякс, 10	748
Гостиничные корпуса №№ 2.4 – 2.5, 2.7 Малый Аякс	П. Аякс, 10	1177
Корпуса В, D, S № 20	П. Аякс, 10	5208
Корпуса С, Е № 12	П. Аякс, 10	2300
Корпус G № 22	П. Аякс, 10	2999
Корпус А № 24	П. Аякс, 10	1500
Корпус М № 25	П. Аякс, 10	1126
Корпус F № 26	П. Аякс, 10	1500
Корпус L № 29	П. Аякс, 10	1500
Физкультурно-оздоровительный корпус S1	П. Аякс, 10	128
Физкультурно-оздоровительный корпус S2	П. Аякс, 10	128

12. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Непосредственная ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на объектах защиты ДВФУ возложена на лиц, ответственных за пожарную безопасность.

Контроль за соблюдением требованиями пожарной безопасности осуществляется сотрудниками отдела пожарной безопасности Департамента комплексной безопасности ДВФУ.

12.1. Ответственность за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану возлагается на лицо, первым обнаружившее возникновение пожара.

После сообщения в пожарную охрану о пожаре указанные лица, при возможности, докладывают о случившемся своему руководителю.

Руководители подразделений, которым сообщили о возникновении пожара, обязаны сообщить (продублировать сообщение) о возникновении пожара в пожарную охрану, а также уведомить об этом проректора по управлению кампусом и дежурные службы объекта.

12.2. Ответственность за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой медицинской помощи, несут весь обслуживающий персонал, дежурные службы объекта защиты.

12.3. Ответственность за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) несет ответственный за пожарную безопасность объекта

защиты.

Ответственный за пожарную безопасность объекта защиты обязан сообщить руководителю тушения пожара о включении или неисправности автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

12.4. Ответственность за отключение при необходимости электроэнергии, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях несёт электротехнический (электротехнологический) персонал, находящийся на объекте, имеющий группу допуска не ниже II до и выше 1000 В.

Ответственность за остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов в аварийном и смежных с ним помещениях несут руководители соответствующих структурных подразделений объекта защиты.

12.5. Ответственность за прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, несут руководители соответствующих структурных подразделений объекта защиты.

12.6. Ответственность за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, несут руководители соответствующих структурных подразделений объекта защиты.

12.7. Ответственность за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделений пожарной охраны несёт ответственный за пожарную безопасность объекта защиты.

12.8. Ответственность за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара, несут руководители соответствующих структурных подразделений объекта защиты.

12.9. Ответственность за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей несут руководители структурных подразделений объекта защиты, обслуживающий персонал и дежурные службы объекта защиты.

12.10. Ответственность за встречу подразделений пожарной охраны и оказания помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара несут дежурные службы объекта защиты.

12.11. Ответственность за сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности для личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах несут ответственный за пожарную безопасность объекта защиты и руководители структурных подразделений объекта защиты.

12.12. Ответственность за информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, несут ответственный за пожарную безопасность объекта защиты и руководители структурных

подразделений объекта защиты.

12.13. Ответственность за организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития, несёт ответственный за пожарную безопасность объекта защиты.

13. Управление Инструкцией

13.1. Настоящая Инструкция, изменения и дополнения к ней утверждаются проректором по управлению кампусом или иным уполномоченным в установленном порядке лицом.

13.2. Ответственность за поддержание настоящей Инструкции в актуальном состоянии несет держатель документа.

13.3. Контроль за размещением на официальном сайте ДВФУ в сети Интернет актуальной версии Инструкции осуществляет держатель документа.

13.4. Подлинник настоящей Инструкции хранится в Отделе документационного обеспечения и контроля Организационно-административного департамента согласно утвержденной номенклатуре дел.

13.5. Порядок периодической проверки документа / внесения в документ изменений / прекращения его действия определен Регламентом управления внутренними нормативными документами в действующей редакции.

13.6. Настоящая Инструкция подлежит обязательной рассылке проректорам, директорам школ (филиалов), руководителям структурных подразделений.

13.7. Контроль за исполнением требований настоящей Инструкции в ДВФУ возлагается на держателя документа.